

CENTRALE TERMICA FOSSOLO Soc. Coop.va

CONSUMI ENERGIA TERMICA REGISTRATI nell'ESERCIZIO 15/10/2018 ÷ 27/05/2019

| N° | SottoCentrale N° | LETTURA Finale | Letture Iniziale | Consumo kWh | Volume mc. | kWh/mc. Ripartiti |
|--------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|
| FOSSOLO 1 | | | | | | |
| 1 | Misa 3 | 3.004.860 | 2.719.060 | 285.800 | 9.867,89 | 28,96 |
| | SottoCentrale 1 Misa 5 | 3.015.620 | 2.728.180 | 287.440 | 9.683,46 | 29,684 |
| | Misa 7 | 2.811.730 | 2.542.810 | 268.920 | 9.805,64 | 27,425 |
| 2 | SottoCentrale 2 Misa 9 ÷ 19 | 3.182.370 | 2.905.310 | 543.860 | 21.207,34 | 25,645 |
| | | 1.604.200 | 1.337.400 | | | |
| 3 | SottoCentrale 3 Misa 21 | 3.267.600 | 2.992.020 | 275.580 | 9.324,06 | 29,556 |
| | Misa 23 | 3.379.100 | 3.116.170 | 262.930 | 9.324,06 | 28,199 |
| 4 | SottoCentrale 4 Misa 25 ÷ 35 | 4.368.110 | 3.970.380 | 750.260 | 30.412,67 | 24,669 |
| | | 4.607.690 | 4.255.160 | | | |
| 5 | SottoCentrale 5a Misa 41÷45 | 3.500.160 | 3.158.490 | 341.670 | 12.794,02 | 26,705 |
| | 5b Misa 47÷51 | 3.944.010 | 3.621.620 | 322.390 | 13.189,78 | 24,442 |
| 6/7 | Roselle 2 - 4 | 2.826.260 | 2.532.550 | 293.710 | 9.681,49 | 30,337 |
| | SottoCentrale 6/7 Roselle 6 - 8 | 2.459.690 | 2.249.670 | 210.020 | | |
| | Roselle 6 - 8 | 3.321.090 | 3.047.490 | 275.200 | 19.825,35 | 24,475 |
| 8 | SottoCentrale 8 Roselle 14÷18 | 3.673.280 | 3.442.410 | 471.630 | 21.176,32 | 22,272 |
| | | 3.977.780 | 3.737.020 | | | |
| 9 | SottoCentrale 9 Spina 15÷25 | 3.951.620 | 3.614.140 | 656.460 | 26.011,37 | 25,237 |
| | | 3.402.500 | 3.083.520 | | | |
| 10 | SottoCentrale 10 Spina 27 | 3.457.400 | 3.199.980 | 257.420 | 9.573,01 | 26,890 |
| | Spina 29 | 2.844.650 | 2.577.570 | 267.080 | 9.565,02 | 27,923 |
| 11 | SottoCentrale 11 Spina 31 ÷ 41 | 3.812.300 | 3.509.150 | 303.150 | 28.356,74 | 23,848 |
| | | 3.590.900 | 3.217.810 | 373.090 | | |
| 12 | SottoCentrale 12 Felsina 27 | 2.588.600 | 2.286.640 | 301.960 | 9.324,06 | 32,385 |
| | Felsina 29 | 3.054.240 | 2.738.400 | 315.840 | 9.324,06 | 33,874 |
| 13 | SottoCentrale 13 Vetulonia 1 ÷ 13 | 5.525.860 | 4.991.230 | 1.022.240 | 34.412,74 | 29,705 |
| | | 5.131.470 | 4.643.860 | | | |
| | Scuola Follerau Comune di Bologna | 748.710 | 660.900 | 87.810 | 1.360,69 | 64,533 |
| FOSSOLO 2 | | | | | | |
| 14 | SottoCentrale 14 Allende 1/2-1/3 conv | 3.940.280 | 3.539.360 | 400.920 | 12.113,02 | 33,098 |
| | 14 Allende 1-3 ghisa | 3.574.000 | 3.240.100 | 333.900 | 12.203,23 | 27,362 |
| 15 | SottoCentrale 15 Allende 2/Lincoln 2 | 5.060.390 | 4.566.770 | 493.620 | 38.146,63 | 25,754 |
| | Via Allende 4 - 6 | 5.013.040 | 4.524.220 | 488.820 | | |
| 16 | SottoCentrale 16 Via Allende 8 ÷ 16 | 10.242.130 | 9.513.380 | 728.750 | 52.418,07 | 29,659 |
| | FN3 Via Allende 15÷25 | 8.631.230 | 7.805.330 | 825.900 | | |
| 17 | SottoCentrale 17 Via Neruda 6 ÷ 14 | 7.536.560 | 6.856.400 | 680.160 | 46.913,10 | 30,413 |
| | FN3 Via Allende 5 ÷ 13 | 8.508.040 | 7.761.420 | 746.620 | | |
| 18 | SottoCentrale 18 Via Neruda 4 | 3.068.150 | 2.761.210 | 306.940 | 24.587,11 | 24,510 |
| | Via Neruda 2 | 3.399.770 | 3.104.070 | 295.700 | | |
| 19 | SottoCentrale 19 Neruda 5 - 7 | 3.921.740 | 3.517.620 | 404.120 | 30.511,69 | 26,178 |
| | Neruda 7/2 - 9 - 11 | 389.700 | 14.600 | 394.600 | | |
| 20 | SottoCentrale 20 Neruda 17 - 19 | 1.079.100 | 759.900 | 678.650 | 28.761,71 | 23,596 |
| | Neruda 13 - 15 | 4.303.560 | 3.944.110 | | | |
| T O T A L I | | | | kWh | 14.953.160 | 549.874,33 |
| | | | | Valore MEDIO kWh/mc. | 27,19378 | |